



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY MADE BY MANUFACTURER

termet®

Producent:
Manufacturer
Adres:

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

Wyrób:
Product:

kotły gazowe centralnego ogrzewania kondensacyjne
condensing gas boilers

Typoszereg: **EURO COMFORT**
Series of types:

Typ/Type:	dwufunkcyjny/combo boiler			jednofunkcyjny/single function boiler		
Nazwa handlowa: Name:	EURO COMFORT 20/25	EURO COMFORT 25/30	EURO COMFORT 35/40	EURO COMFORT 20	EURO COMFORT 25	EURO COMFORT 35

1. Oświadczam się z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi następujących dyrektyw (rozporządzeń) wraz z odpowiednimi zmianami oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

This is to certify that products mentioned above comply with substantial requirements of the following directives and corresponding harmonized standards:

Wymagania zasadnicze
Essential requirements

Rozporządzenie (UE) w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426
Regulation (EU) on appliances burning gaseous fuels 2016/426

Dyrektywa dotycząca sprawności kotła 92/42/EWG
Boiler efficiency directive 92/42/EEC

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

Rozporządzenie (UE) dotyczące etykietowania energetycznego 2017/1369
Regulation (EU) on energy labeling 2017/1369

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
Ecodesign Directive 2009/125/EC

Dokumenty odniesienia
Documents of reference

PN-EN 15502-1+A1:2024-05
PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05
PN-EN 437:2021-09

PN-EN 15502-1+A1:2024-05
PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05
PN-EN 437:2021-09

PN-EN 60335-2-102:2016-03

PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 55014-1:2012
PN-EN 55014-2:2015-06

Rozporządzenie (UE) 811/2013
Regulation (EU) 811/2013

Rozporządzenie (UE) 813/2013
Regulation (EU) 813/2013

2. Parametry kotła kondensacyjnego, przy których uzyskuje się określoną efektywność energetyczną kotła.

Condensing boiler parameters that secure particular efficiency

Typ kotła:	Sprawność uzyskiwana przy użytecznej mocy znamionowej P _n i średniej temperaturze wody kotłowej 70°C Efficiency rating at output power of P _n and average central heating water temperature of 70 °C	Sprawność uzyskiwana przy obciążeniu 0.3 P _n i temperaturze wody powrotnej 30°C Efficiency rating at load 0.3 P _n and return water temperature of 30 °C
EURO COMFORT 20 EURO COMFORT 20/25	98.0	108.0
EURO COMFORT 25 EURO COMFORT 25/30	98.0	108.0
EURO COMFORT 35 EURO COMFORT 35/40	98.0	108.0

3. Kotły są zgodne z przebadanym typem UE wraz z zapewnieniem jakości produkcji.

Boilers comply to examined type and assure production quality system

4. Informacje dodatkowe:

Additional information

- Jednostka notyfikowana INIG - PIB - Kraków, przeprowadziła proces oceny zgodności powyższych wyrobów i wydała certyfikat badania typu UE nr GAR1450CT0031 (wyd. 13 z 31.07.2025r.), z okresem ważności do dnia 27.04.2028r.
Notified Body INIG - PIB - Kraków, performer assesment of above mentioned appliances and issued EU type examination certificate No. GAR1450CT0031 (13th issue of 31.07.2025), valid to 27.04.2028.
- Jednostka kontrolująca/ Inspection Notified Body: INIG - PIB - Kraków
- Laboratorium badawcze/ Test laboratory: INIG - PIB - Kraków

SZEF KONTROLI JAKOŚCI
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

Marcin Merk

Świebodzice, dn. 27.08.2025 r.

Miejsce i data wydania
Place and date of issue

Nazwisko, stanowisko, podpis
Name, position, signature